



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 09 09 12906 087

Zertifikatsinhaber:

**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK  
GMBH & Co. KG**



Mainparkstraße 6 - 10  
63801 Kleinostheim  
DEUTSCHLAND

**DÜPERTHAL**

Produktions-  
stätte(n):

62099

Prüfzeichen:



Produkt:

**Sicherheitsschränke  
Untertischschrank UTS line**

Modell(e):

**UTS-Typ 30  
UTS 23-06BBTu-xyz, UTS 23-06BBTu-xyz(L)  
UTS-Typ 90  
UTS 29-06BBTu-xyz, UTS 29-06BBTu-xyz(L)**

Kenndaten:

Schlüsseldekodierung Art.-Nr.  
BB - Schrankbreite, steht für Ziffern 00-99  
T - Schranktiefe  
u - Türschließtechnik, steht für Ziffern 0-9  
x - Farbgebung, steht für Ziffern 0-9  
yz - Innenausstattung, steht für Ziffern 0-9  
(L) - Türanschlag links

Feuerwiderstandsfähigkeit der Schränke  
Modelle 29- Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1:2004  
Modelle 23- Typ 30 gemäß DIN EN 14470-1:2004

Geprüft nach:

DIN EN 14470-1:2004  
DIN EN 14727:2006

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes § 7 Abs. 1 Satz 2 GPSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

71336902

Gültig bis:

2014-09-09

Datum, 2009-09-10

Seite 1 von 1

